

## Uwagi do proj. rozp. MRiT w sprawie przepisów TB dotyczących obiektów budowlanych do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych

Lp.	Nazwa podmiotu zgłaszającego uwagę	Jednostka redakcyjna (Art.) lub treść przepisu którego uwaga dotyczy	Treść uwagi wraz z propozycją zmiany zapisu i uzasadnieniem
1.	PIIB	Załącznik nr 3 ust. 2	<p>W przepisie użyto sformułowań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) obiekty budowlane typu A – magazyny oddzielone, magazyny podręczne, budynki produkcyjne oraz inne obiekty budowlane , w <b>otoczeniu których przebywają ludzie;</b></li> <li>2) obiekty budowlane typu B – magazyny izolowane oraz obiekty budowlane w <b>otoczeniu których zazwyczaj nie przebywają ludzie.</b></li> </ol> <p>Ani w projekcie rozporządzenia, ani w załączniku nr 3, nie zostało zdefiniowane pojęcie „otoczenia” obiektu. Wydaje się, że w celu uniknięcia uznaniowej oceny należałoby określić to „otoczenie” albo np. odległością w metrach, albo odnieść do odległości wynikających z któregoś z przepisów rozporządzenia lub załącznika.</p> <p>Również użyte określenie „zazwyczaj” może stwarzać problemy interpretacyjne. Warto byłoby doprecyzować, co ustawodawca rozumie pod tym sformułowaniem (tak jak np. określono pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).</p>