

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia

Lp.	Jednostka redakcyjna, której uwaga dotyczy / pkt Uzasadnienia / pkt OSR	Podmiot zgłaszający	Uwaga/ Propozycja zmian zapisu	Uzasadnienie
1.	§ 5	PIIB	„§ 5. Budynek, obiekt budowlany lub ich część spełniają warunki techniczne umożliwiające zorganizowanie w nich miejsc doraźnego schronienia jeżeli: 1) w przypadku kondygnacji podziemnej w budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnym wielorodzinnym, w tym garażu podziemnym: a) ściany zewnętrzne są wykonane z betonu zbrojonego o grubości 20 cm lub muru o grubości co najmniej 24 cm z cegły pełnej, bloczków betonowych lub bloczków silikatowych,”	Nie ma dobrego uzasadnienia dla wyeliminowania obiektów, których ściany zewnętrzne są wykonane z bloczków betonowych, przy jednoczesnym dopuszczeniu bloczków silikatowych. Nieuwzględnienie budynków, do których budowy wykorzystano bloczki betonowe, ograniczy też liczbę obiektów, które mogą spełniać funkcję miejsca doraźnego schronienia.

2.	§ 6	PIIB	Nie podano minimalnej liczby osób niepełnosprawnych, którym należy zapewnić doraźne schronienie w danym obiekcie. Jest to niezbędne dla ustalenia koniecznej powierzchni miejsca doraźnego schronienia. W przypadku każdego miejsca doraźnego schronienia konieczne jest określenie minimalnej powierzchni i pojemności. Należy uzupełnić treść paragrafu o sposób określania powyższych parametrów.	Wskazanie minimalnej liczby osób niepełnosprawnych dla jednego miejsca doraźnego schronienia umożliwi obliczenie jego minimalnej powierzchni. Na podstawie wytycznych zawartych w opiniowanym rozporządzeniu nie będzie możliwe wyselekcjonowanie obiektów spełniających funkcję miejsca doraźnego schronienia, gdyż nie będzie możliwe ustalenie, jakie wymogi obiekt musi spełniać. Każde miejsce doraźnego schronienia musi mieć określoną minimalną powierzchnię dla określonej liczby osób w celu zapewnienia niezbędnej funkcjonalności.
----	-----	------	---	---